

23-023-003-130
入札参加者各位

浪江町長
(公印省略)

回答書

令和 5 年 1 2 月 5 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：畜産施設建築工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	202311 建築工事図(意匠図、構造図) 意匠図、外部サイン図	図面番号 P67,68	左記のサイン詳細及びキープラン図が不鮮明のため寸法・仕様等が読み取れません。改めて図面を頂けないでしょうか。	別添「サイン仕様図」をご参照ください。 なお、設計書に記載のないサイン等については、別途工事となります。
2	202311 建築工事図(意匠図、構造図) 意匠図、外部サイン図	図面番号 P67	B ファサードサイン_内照式 BOX 文字の材質の記載がありません。ご指示願います。	SUS304:ヘアライン仕上げで箱文字仕様となります。
3	202311 建築工事図(意匠図、構造図) 意匠図、金抜設計書(建築工事) 参考資料	図面番号 P-24.3 1 P.464	木製建具表では WW-1 の数量は2か所ですが、参考数量では1か所です。キープラン図より1か所を正と考えてよろしいでしょうか。	キープラン図が正で、1 か所となります。
4	金抜設計書(建築工事)参考資料	P.148 他	地盤改良(深層混合処理工法)について、設計協力業者より見積受領しましたが、下記棟において再検討による変更により数量の変動が生じ、概ね増加となっております。D 複合牛舎、E複合牛舎、F搾乳舎、飼料庫M、堆肥舎L、堆肥醗酵舎K、敷料置場S 最新の設計仕様での見積計上とし、数量を変更いたしますがよろしいでしょうか。	地盤改良方法や改良量は業者によって変わる場合がありますので、所定の耐力が確保されるのであれば問題ありません。

担当：浪江町役場 総務課
管財係 入札担当

TEL:0240-34-0237

FAX:0240-35-5352