

浪江浄化センターNo.3 汚水ポンプ更新工事

特記仕様書

浪江町役場 住宅水道課

工事概要

1. 工事名称

浪江浄化センターNo.3 汚水ポンプ更新工事

2. 工期

令和6年12月27日まで

3. 更新目的

本工事は、浪江浄化センターに設置されている汚水ポンプの機能維持を図るために機器内部部品の更新を行うものである。

4. 更新対象機器

No.3 汚水ポンプ 1台

機器仕様は、別紙「設計図書」を参照のこと。

5. 更新内容

(1) No.3 汚水ポンプ更新

- ・ 工場にて整備を行い、消耗品の交換を行うこと。
- ・ 工場整備完了後、工場にて浸水試験
- ・ 機能低下を起こしている汚水ポンプの不具合箇所の部品交換を行い、汚水ポンプが十分に機能するよう整備すること。
- ・ 汚水ポンプメーカーのリコール等による工場検査を要する場合、メーカーと日程調整をし、実施すること。

6. その他

更新工事にあたり使用する部品は、既設汚水ポンプの仕様と同等、又は、同等以上の機能を有するものであること。また、実施に当たっては、浄化センターの運転管理者と十分協議を行い、施設運用に影響が生じないように配慮すること。

更新対象機器仕様書

機器名称	台数	機器仕様
No.3 汚水ポンプ	1台	型式：E5K-M-7.55 仕様：1.6 m ³ /min×15m×1430min-1 7.5kw×200V×50HZ 製造番号：SHE53043