国道114号
至南相馬
至いわき
国道６号線
消防幅員＝10.000
9.94m
道路境界線
ネットフェンス
隣地境界線
植込
館銘板
車庫棟（1）
メッシュフェンス
37,500
8,500
6,500
1,500
1,500
7,000
消火水槽
受水槽
物置
11,000
37,500
21,500
車庫棟（2）
10,000
駐輪場
ごみ置場
10,500
オイルタンク
上部ブリッジ
30,500
植込
洗車場
90,000
診療所
線量計
広場(かもめ広場)
電話ボックス
フラッグポール
車寄せ
喫煙所
身障者用駐車場
来庁者用駐車場
サンシャイン浪江
まち・なみ・まるしぇ
サイン
案内板
N
全体配置図　1/400
9.20m
道路中心線
国土地理院水準基準点
9.50m

＜太陽光発電設備設置可能箇所＞
建築物設置可能エリア
・車庫棟（1）、車庫棟（2）
地上設置可能エリア
・西側駐車場
＜太陽光発電設備設置容量条件＞
・Nearly_ZEB要件を満たすために必要な容量とすること
＜太陽光発電設備設置検討条件＞
・太陽光発電設備及び蓄電池システムは地震時の機能維持を確保するための対策として「建築設備耐震設計・施工指針」等に基づき耐震性を確保すること（耐震クラスS）
・太陽光発電設備及び屋外に設置する設備はハザードマップを参照の上、浸水深以上（0.5～3mのため3m以上とする）の設置高さとすること
・既存建築物に太陽光発電設備を設置する場合は構造確認を実施し、設置による影響を確認すること
・駐車場に太陽光発電設備を設置する場合は架台をカーポート型として駐車スペースが減少しないような設計とすること
また法令確認を実施し、必要に応じて建築確認申請並びに消防設備の設置を行うこと
・施設内の安全、環境に配慮した設計とすること

施工場所
浪江町大字幾世橋字六反田　地内



案内図