



【 注 記 】

- 1) 冷媒管サイズは、全て  $6.4\phi \times 12.7\phi$  とする。
- 2) ドレン管サイズは、全て 25A とする。
- 3) 換気用スパイラルダクトサイズは、全て  $150\phi$  とする。
- 4) 給水管サイズは、全て 20A とする。
- 5) 雑排水管サイズは、全て 50A とする。