

見積依頼仕様書

名称 緊急遮断弁

見積番号	1	整理番号		数量	1台
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕様	形式 キャパシタ内蔵型更新バタフライ弁 台数 1台 口径 φ300mm×10KF 定格出力 2φ×100V×0.4kW 材質 弁箱 FCD450相当 弁体 FCD450相当 シートリング EPDM相当 その他 過流量及び震度にて動作				
主要部材質					
付属品	製造業者標準品				
使用条件	使用目的				
	使用条件		設置場所	屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外
参考図	有 (別紙 図) <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
製作者指定・登録等	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
工場検査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内	立会い	公的機関		
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

見積依頼仕様書

名称 電動弁

見積番号	2	整理番号		数量	1台
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕様	形式 キャパシタ内蔵型更新バタフライ弁 台数 1台 口径 φ300mm×10KF 定格出力 2φ×100V×0.4kW 材質 弁箱 FCD450相当 弁体 FCD450相当 シートリング EPDM相当 その他 過流量及び震度にて動作				
主要部材質					
付属品	製造業者標準品				
使用条件	使用目的				
	使用条件		使用条件	屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外
参考図	有 (別紙 図) <input checked="" type="checkbox"/> 無				
製作者指定・登録等	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
工場検査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内	立会い	公的機関		
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

見積依頼仕様書

名称 配管材

見積番号	3	整理番号		数量	1 式
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕 様	材 質 ステンレス 口 径 φ300、φ200、φ80、φ25 ・1F短管 300A×960L(ベベルエンド) ・3FT字管 300A×80A×520L×280L ・1F短管 300A×1220L(ベベルエンド) ・1F短管 200A×1155L(ベベルエンド) ・仕切弁 80A ・仕切弁 25A ・空気弁 25A ・伸縮管 200A×200L ・急排気弁 φ25、ステンレス製、無塗装、レバー式 ・ボール式補修弁 φ75×100L×10K、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・フランジ接合材 300A(ボルト、ナット、パッキン) ・フランジ接合材 200A(ボルト、ナット、パッキン) ・フランジ接合材 80A(ボルト、ナット、パッキン) ※フランジは10K仕様とする ※個別に単価記載のこと				
	主要部材質				
付属品	製造業者標準品				
使 用 条 件	使用目的				
	使用条件			設置場所	屋内 <input type="checkbox"/> 屋外 <input checked="" type="checkbox"/>
参考図	有 (別紙 図) <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
製作者指定・登録等	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
工場検査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内	立会い	公的機関		
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

見積依頼仕様書

名称 計装盤

見積番号	4	整理番号		数量	1面
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕 様	数量 1面 形式 屋外自立形 寸法 参考図を参照し、詳細は承諾図による 盤内取付器具 ・配線用遮断器 (2P 50AF) 4個 ・配線用遮断器 (2P 30AF) 2個 ・サーキットプロテクタ 4個 ・警報設定器 1式 ・アイソレータ 1式 ・避雷器 1式 ・補助継電器 1式 ・クラウド監視装置 1台 ・その他必要なもの 1式 盤面取付器具 ・名称銘板 1式 ・集合表示器 1式 ・切換開閉器 5個 ・水位指示計 3個 ・送水流量指示計 1個 ・送水流量積算計 1個 ・信号灯 (R, G) 1組 ・その他必要なもの 1式				
	主要部材質				
付属品	製造業者標準品				
使用条件	使用目的				
	使用条件			設置場所	屋内 <input type="checkbox"/> 屋外 <input checked="" type="checkbox"/>
参考図	<input checked="" type="checkbox"/> (別紙 2 図) 無				
製作者指定・登録等	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
工場検査	社内	<input checked="" type="checkbox"/> 立会い			公的機関
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

見積依頼仕様書

名称 緊急遮断弁盤

見積番号	5	整理番号		数量	1面
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕 様	数量		1面		
	形式		屋外自立形		
寸法		参考図を参照し、詳細は承諾図による			
盤内取付器具					
・配線用遮断器 (2P 32AF)		5個			
・漏電用遮断器 (2P 32AF)		2個			
・サーキットプロテクタ		5個			
・電磁接触器		1式			
・計器用変流器		2式			
・3要素継電器		1式			
・補助継電器		1式			
・避雷器		1式			
・警報設定器		1式			
・アイソレータ		1式			
・地震計		1式			
・無停電電源装置 (UPS 1KVA)		1台			
盤面取付器具					
・名称銘板		1式			
・集合表示器		1式			
・操作切換器		4個			
・操作開閉器		2個			
・押釦開閉器		2個			
・その他必要なもの		1式			
主要部材質					
付属品	製造業者標準品				
使用条件	使用目的				
	使用条件			設置場所	屋内 <input type="checkbox"/> 屋外 <input checked="" type="checkbox"/>
参考図	<input checked="" type="checkbox"/> (別紙 2 図) 無				
製作者指定・登録等	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
工場検査	社内	<input checked="" type="checkbox"/> 立会い		公的機関	
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

見積依頼仕様書

名称 水位計

見積番号	6	整理番号		数量	1台
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕様	投込式水位計検出器 1台 表示部 1台 ディストリビュータ 1台 アレスタ 1式 その他必要なもの 1式				
主要部材質					
付属品	製造業者標準品				
使用条件	使用目的				
	使用条件	設置場所	屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外	
参考図	有 (別紙 図) <input checked="" type="checkbox"/> 無				
製作者指定・登録等	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
工場検査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内	立会い	公的機関		
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

見積依頼仕様書

名称 流量計

見積番号	7	整理番号		数量	1台								
準拠規格	JIS, JEC, JEM												
仕様	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">電磁流量計（検出器、変換器）φ200</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>ディストリビュータ</td> <td style="text-align: right;">1台</td> </tr> <tr> <td>アレスタ</td> <td style="text-align: right;">1台</td> </tr> <tr> <td>その他必要なもの</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>					電磁流量計（検出器、変換器）φ200	1式	ディストリビュータ	1台	アレスタ	1台	その他必要なもの	1式
電磁流量計（検出器、変換器）φ200	1式												
ディストリビュータ	1台												
アレスタ	1台												
その他必要なもの	1式												
主要部材質													
付属品	製造業者標準品												
使用条件	使用目的												
	使用条件	設置場所	屋内	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外									
参考図	有（別紙 図） <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>												
製作者指定・登録等	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>												
工場検査	<input checked="" type="checkbox"/> 社内	立会い	公的機関										
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り（ ）												
備考													

見積依頼仕様書

名称 クラウド監視装置

見積番号	8	整理番号		数量	1 式
準拠規格	JIS, JEC, JEM				
仕 様	クラウド監視装置 1組 Web画面、サーバー構築含む デジタル信号 14点 パルス入力信号 1点 アナログ入力信号 2点 ※項目点数は参考であり、詳細は打合せによる				
主要部材質					
付属品	製造業者標準品				
使用条件	使用目的				
	使用条件			設置場所	屋内 <input type="checkbox"/> 屋外 <input checked="" type="checkbox"/>
参考図	有 (別紙 図) 無				
製作者指定・登録等	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>				
工場検査	社内		立会い	公的機関	
制約事項	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし 有り ()				
備考					

