

4 浪 企 号 外
令和4年10月24日

22-020-003-116
入札参加者各位

浪 江 町 長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和4年10月19日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：小野田配水場建設工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
	工事費内訳書	11～ 13行 目	共通仮設費、現場管理費、一般管理費の項目に「(土木+機械設備+設備)」と記載ありますが、「設備」を「電気設備」と読み替えてよろしいでしょうか。	質疑とおり、「電気設備」と読み替えて下さい。
	工事費内訳書		会社名等につきましては、入札書同様に、共同企業体名称を、住所と会社名の間に変更し、追記してよろしいでしょうか。	質疑とおり、共同企業体名称で追記して下さい。
			放射線管理について、個人ごとに携帯する線量計により、作業日ごとに測定し記録でよろしいでしょうか。	質疑とおり、作業日毎に記録し、合計線量がわかるようにして下さい。
			作業員の1日の累積外部被ばく線量の上限值について御教示下さい。	635 μ Sv/日を基準とします。

担当：浪江町役場 企画財政課
財政管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-34-4593