

5 浪 総 第 4 2 8 号
令和 5 年 9 月 1 3 日

23-023-004-088
入 札 参 加 者 各 位

浪 江 町 長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和 5 年 9 月 5 日 付 け で 頂 いた 質 問 に つ き ま し て、 下 記 の と お り 回 答 し ま す。

記

入札件名：畜産施設電気設備工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	図面	E-P-0 2	1F 牧場管理事務所の L-1-A の電灯盤の下に動力盤がありますが別途と考えて宜しいでしょうか。 本工事であれば盤図を頂けますでしょうか。	動力盤ではなく総合防災複合受信機となります。 E-P-24 をご参照ください。
2	図面	E-P-4 ～6	電灯盤 (L-1-A、L-1-B、L-2-A) に つ き ま し て、 盤 図 で は 屋 外 防 水 型 と な っ て お り ま す が、 設 置 場 所 は 屋 内 と な っ て お り ま す。 屋 内 型 と 考 え て 宜 し い で し ょ う か。	屋内型として考えて下さい。
3	図面	E-P-1 1	1F 脱衣室の隣にありますシャワー室に照明器具がありますが、別途と考えて宜しいでしょうか。 本工事の場合、メーカーと型番のご指示下さい。	シャワーユニットとなりますので、照明器具はユニット組込みとして建築工事に含まれます。 スイッチ及び電源送りのみ本工事となります。
4	図面	E-P-1 2	2F 階段に d という器具がありますが、姿図にありません。姿図の S2 と 考 え て 宜 し い で し ょ う か。 違う場合、メーカーと型番のご指示下さい。	S2 の 器 具 と し て 下 さ い。 (d x1 → S2 x1)
5	図面	E-08	ポンプ室に井水電灯盤 No.2 の盤がありますが盤図がありません。盤図を頂けますでしょうか。	図面 E-24、E-25 に結線図があります。電灯動力盤になります。

6	数量表	170,17 1	数量表に「共用バンクローナー電源設備」と記載がありますが、図面ではどの部分が該当するのでしょうか。	E-21 に図面があります。バンクローナー用電源系統になります。
7	電灯図面	K～S 棟	K,L,M,N,S 棟につきまして、照明器具姿図の「あ」及び「い」の型番が、他の図面と相違があります。各図面記載の姿図の型番通り見込んで宜しいでしょうか。	記載の型番通りとして下さい。K,L,M,N,S 棟の「い」の器具は「あ」として下さい。光束は 11000lmとしてください。
8	図面	E-01	特記 一般共通事項 32 において、本工事は情報共有システム利用の対象工事である。とありますが、データ容量が不明です。10GB として宜しいでしょうか。相違ある場合は、ご指示下さい。	本工事は情報共有システム利用の対象工事ではありません。
9	図面	ED-03	図面に手元開閉器盤の記載があるが、詳細が不明です。手元開閉器盤(樹脂製、防水型)ELCB3P 50AF と考えて宜しいでしょうか。	手元開閉器盤(樹脂製、防水型)ELCB3P 50AF として下さい。
10	図面	E-P-1 5,23	構内情報網設備につきまして、端子盤 T-1-A に格納されます、ルーターにつきまして、別途と考えて宜しいでしょうか。本工事の場合、姿図にあります、VPN ROUTER と考えて宜しいでしょうか。	T-1-A に格納されるルーターは本工事となります。姿図にある VPN ROUTER とします。

担当 : 浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352