

5 浪総第 6 2 1 号
令和 5 年 1 2 月 6 日

23-023-005-132
入札参加者各位

浪江町長
(公印省略)

回答書

令和 5 年 1 1 月 2 9 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：畜産施設機械設備工事

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	設計書		浄化槽設備工事におきまして水替え及び発電機は別途変更協議として宜しいですか？	状況により協議とします。
2	設計図	P16	必要 m ³ が確保されれば鋼板製をパネル式に変更してよろしいですか？	原設計の通り鋼板製型とします。
3	設計書		建設発生土運搬につきまして指定搬入先にて整地は別途変更協議として宜しいですか？	状況により協議とします。
4	設計書		土工数量表の開示をお願い致します。 (オープンカット詳細)	開示は行いませんので、内訳書数量を参考にしてください。
5	設計書		現地掘削時軟岩と思われますが埋戻しに発生土埋め戻し困難な場合は別途変更協議としてよろしいですか？	状況により協議とします。
6	設計図	P18	地耐力 60KN/m ² 以上とありますが確認方法(簡易的なもの)は別途変更協議として宜しいですか？	状況により協議とします。
7	設計書	代価表 68	既設 No.1 水質検査結果御座いましたら開示御願ひ致します。	別途「棚塩水質検査結果」をご参照ください。
8	設計図	Z-01	SF-1 機器仕様 SS 製 or FRP 製御指示願ひます。	機器表のとおり FRP 製です。
9	設計書		No.2 井戸ポンプは別途でしょうか？	No.1.No2 ポンプ共、本工事です。 内訳は一式ですが両方共です。 一式とはポンプ No.1,No2 の 2 組で

				一式と見ております。
--	--	--	--	------------

担当 : 浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352