

7 浪 総 第 1 4 4 号 2
令和 7 年 6 月 1 3 日

25-020-030-088
入 札 参 加 者 各 位

浪 江 町 長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和 7 年 6 月 9 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：浪江町公共下水道全体計画改定業務委託

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	入札説明書	P1	第2 入札参加資格(5)の実績は、会社実績でよいでしょうか。	問題ありません。
2	設計書	P3	2.業務の内容＜雨水計画＞において、「地表面モデルによる浸水想定に基づく排水区域の再検討」とありますが、シミュレーションモデルは既存モデルが存在し、浸水実績からキャリブレーションを実施するということよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	設計書	P3	2.業務の内容＜雨水計画＞において、「排水ポンプ場について詳細な費用対効果、他の効果的手法の検討を行う」とありますが、ポンプ場の対策前後のシミュレーション結果から被害軽減額を算定し、現在価値比較法により、費用対効果を算出することでよいでしょうか。	費用対効果とは、「他の効果的手法」として既存ポンプ場以外の排水ポンプ車、地下貯水槽等の新しい施設整備に係る費用と「浸水被害」の軽減・削減効果を想定しています。

担当：浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352