

25-020-011-089

入 札 参 加 者 各 位

浪 江 町 長
(公 印 省 略)

回 答 書

令 和 7 年 6 月 1 1 日 付 け で 頂 いた 質 問 に つ き ま し て、下 記 の と お り 回 答 し ま す。

記

入 札 件 名：小 野 田 系 統 配 水 管 布 設 工 事 第 3 期

N o .	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
2	入札説明書	2	代表である構成員の参加資格要件について、「設計施工一括発注方式による契約について完成した実績」が求められておりますが、ダクタイル鉄管協会が研究している小規模簡易 DB 方式で契約した完成実績も含まれるのでしょうか。	小規模簡易 DB 方式で契約した完成実績も含まれます。
3	設計書(工事積算)	107	既設管内清掃工(機械施工)の単位は「日」ではなく、「m」で間違いありませんか。	mで間違いありません。
4	設計書(工事積算)	154	通水試験工の単位は「日」ではなく、「m」で間違いありませんか。	mで間違いありません。
5	全体図	—	図面では新設配水管 φ300 L=80mのみ記載がありますが、当箇所は測量・設計も DB 事業者が行うという理解でよろしいでしょうか。	その理解で大丈夫です。
6	牛渡地区 JR 横断配水管布設詳細設計業務委託	—	内挿管を既設管に押し出すジャッキ等の設備が図面に無いようですが、不要ということでしょうか。検討が必要であれば、別途追加契約となるという理解でよろしいでしょうか。	概算設計では見込んでおりません。検討が必要であれば別途協議のうえ変更対応いたします。

7	国道6号横断配水管設計図	—	内挿管を既設管に押し出すジャッキ等の設備が図面に無いようですが、不要ということでしょうか。検討が必要であれば、別途追加契約となるという理解でよろしいでしょうか。	概算設計では見込んでおりません。検討が必要であれば別途協議のうえ変更対応いたします。
8	特記仕様書	2	軌道横断の工事及び国道との協議が予定通り終わらなかった等の場合、協議の上、工期の延長は認められる理解でよろしいでしょうか。	その理解で大丈夫です。

担当：浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352