

25-026-003-125
入 札 参 加 者 各 位

浪 江 町 長
(公 印 省 略)

回 答 書

令和 7 年 9 月 5 日付けで頂いた質問につきまして、下記のとおり回答します。

記

入札件名：福島再生賃貸住宅等新築工事（権現堂集合住宅）

No.	資料の種類	ページ	質疑内容	回答
1	実施設計図	機-01-05	排水堅管固定要領図に、堅管への遮音シート巻きの記載がありますが、堅管以外にA棟1階天井内排水配管も遮音シート巻きが必要と理解して宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	実施設計図	機-02-01	ビルマルチ空調機の<室内機仕様>項目に、室内機ドレンパンはSUS製とする。との記載があるが各メーカーに確認したところSUS製の対応が不可との回答でしたので、メーカー標準材質で宜しいでしょうか。	よろしいです。

担当：浪江町役場 総務課
管財係 入札担当
TEL:0240-34-0237
FAX:0240-35-5352